

W trosce o bagna i ludzi

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

ZP.26.11.2024

Osowiec-Twierdza, dnia 25 lipca 2024 r.

**do: wszystkich Wykonawców
w postępowaniu ZP.26.11.2024**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę systemu przeciwdziałania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Znak sprawy ZP. 26.11.2024.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późniejszymi zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania do SWZ

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję wieży ze skratowaniami spoinowanymi ?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zakłada skratowania jako elementy bez spoin.

Pytanie nr 2:

Proszę o rozwinięcie zapisu „wykonanie systemu ostrzegawczego” – co dokładnie przez to należy rozumieć ?

Odpowiedź:

Poprzez system ostrzegawczy należy rozumieć wykonanie instalacji alarmowej wieży (sygnalizującej o wtargnięciu przez osobę postronną) wraz z monitoringiem wizyjnym terenu z systemem obserwacji nocnej wraz z ewentualnymi urządzeniami wspomagającymi w postaci oświetlaczy podczerwieni;

Pytanie nr 3:

Co Zamawiający rozumie przez zapis: „wykonanie wewnętrznych linii zasilających oraz łączy światłowodowych dla każdej z wież oraz dostrzegalni p.poż. przy leśniczówce O.O. Trzyrzeczki oraz O.O. Grzędy”? Wnioskodawca prosi o podanie przybliżonego szacowanego zakresu przyłączy oraz ich dokładnych relacji.

Odpowiedź:

Poprzez wykonanie wewnętrznych linii zasilających oraz zakresu przyłączy i ich relacji Zamawiający zakłada:

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z wewnętrzną linią zasilającą dla wieży, (łącznie z przyłączem i podłączeniem do sieci zakładu energetycznego), zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi (lokalizacja Trzyrzeczki – Kamienna Nowa);
- wykonanie złącza kablowego do istniejącej rozdzielni elektrycznej na dystansie do 100mb (lokalizacja Grzędy);

Poprzez wykonanie łączy światłowodowych oraz zakresu przyłączy i ich relacji Zamawiający zakłada:

- wykonanie telekomunikacyjnej, światłowodowej linii doziemnej (minimum 1 Gbps SFP); instalacja telekomunikacyjna - łącznie z przyłączem i podłączeniem do operatora sieci światłowodowej – zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem z dostawcą usług sieci światłowodowej (lokalizacja Trzyrzeczki – Kamienna Nowa);
- wykonanie łączy światłowodowych doziemne do rozdzielni teletechnicznej na dystansie do 100 mb (lokalizacja Grzędy).

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora

Biebrzańskiego Parku Narodowego

Mariusz Siłakowski